

7. Záver

Predmetom tejto správy bolo - Preukázanie požiarnej odolnosti samonosných oceľových oblúkových konštrukcií strechy a štítovej steny, výpočtom podľa technických noriem – Eurokódu pre „Systém HUPRO“, popísaných v kapitole 3.

Posúdenie bolo vykonané na základe skúšok a teoretickými výpočtami podľa eurokódov radu STN 1990-1-2, STN 1993-1-2 a STN 1995-1-2.

Bolo preukázané, že:

stavebná konštrukcia (**skladba štítovej steny - variant B - z vnútornej strany drevo Romb min hr.15 mm**) použitá pre „Systém HUPRO“, popísaná v kapitole 3, pri expozícii normovým požiarom **z vnútornej a vonkajšej strany** podľa STN EN 1363-1 a STN EN 1363-2 (STN EN 1991-1-2) **vyhovuje požiarnej odolnosti** podľa požiadaviek popísaných v kapitole 4,

z vnútornej strany

REW 30 (i→o)

a

z vonkajšej strany

REI 60 (o→i)

Vypracoval:

- preukázanie PO, výpočty vedenia tepla a výpočtový model požiaru

Kamil Vargovský
Špecialista a inžinier požiarnej ochrany



podpis a pečiatka

- podklad [17], statický výpočet drevenej štítovej steny a statikom stanovené najnepriaznivejšie exponované využitia prierezov a kritické teploty nosných oceľových konštrukcií

Autorizovaný statik

Vo Zvolene dňa 30.novembra 2017



podpis a pečiatka